



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.00353/21

Серия **RU** № **0200345**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258 Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица): 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 170, офис 23
Адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, улица Мельничная, дом 34А, корпус 2
Основной государственный регистрационный номер 1111832000390.
Телефон: 73412908777. Адрес электронной почты: info@arcus.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица): 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 170, офис 23
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426063, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, улица Мельничная, дом 34А, корпус 2

ПРОДУКЦИЯ Низковольтные комплектные устройства на напряжение до 1000В, типов: ШУ, ЩУ, ШС, ЩС, ШЧ, ЩЧ, МШ, МЩ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31-02-68263952-2020 «Низковольтные комплектные устройства на напряжение до 1000В: ШУ, ЩУ, ШС, ЩС, ШЧ, ЩЧ, МШ, МЩ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 7026ИЛНВО, 7027ИЛНВО от 16.02.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 20.01.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»
руководства по эксплуатации; паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний", ГОСТ 30804.6-2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", ГОСТ 30804.6-4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". Срок службы 15 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.02.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 19.02.2026
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»
Имя: Иванов Максим Владимирович (Ф.И.О.)
М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)